

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHHEISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod lisem 129/2, 171 02 Praha 8 - Troja

CERTIFIKÁT

č.: 1210472

Výrobek: 19" ventilační jednotka s čelem

Typ: RAC-CH-X01-A1, RAC-CH-X02-A1, RAB-CH-X01-A1, RAB-CH-X02-A1,
DLT24802-A, DLT24804-A, DLT24802-B, DLT24804-B

Jmenovité hodnoty: 230 V, 50/60 Hz, 0,27/0,54 A, 45/92 W

Objednatel: Tritón Pardubice, spol. s r. o.
Starý Mateřov 130, 530 02 Starý Mateřov, Česká republika

Výrobce: Tritón Pardubice, spol. s r. o.
Starý Mateřov 130, 530 02 Starý Mateřov, Česká republika

Výrobní místo: Tritón Pardubice, spol. s r. o.
Starý Mateřov 130, 530 02 Starý Mateřov, Česká republika

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 211857-01/01 ze dne: 13.08.2021, 801793-01/02 ze dne: 27.06.2018

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:
ČSN EN 60335-1ed.3:12+A11:14+A13:18+A1:19+A2:19+A14:20, ČSN EN 55014-1ed.4:17+A11:20,
ČSN EN 61000-3-2ed.5:19, ČSN EN 61000-3-3ed.3:14+A1:19, ČSN EN 55014-2ed.2:17

Jiné údaje:

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 211857 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.
*(Pozn.: norma označená * není v rozsahu akreditace)*

Platnost certifikátu je omezena do: 22.08.2024

23.08.2021

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček
Vedoucí certifikačního orgánu



razítko



211857-01