

# ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC  
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHIECHISCHE REPUBLIK  
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÉQUE  
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod lísem 129/2, 171 02 Praha 8 - Troja

## CERTIFIKÁT

č.: 1220439

**Výrobek:** Rozvaděčová skříň

**Typ:** RIE

**Jmenovité hodnoty:** 600 x 600 x 1645 mm, IP54

**Objednatel:** Tritón Pardubice, spol. s r. o.  
Starý Mateřov 130, 530 02 Starý Mateřov, Česká republika

**Výrobce:** Tritón Pardubice, spol. s r. o.  
Starý Mateřov 130, 530 02 Starý Mateřov, Česká republika

**Obchodní značka:**

**Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.:** 221572-01/01 ze dne: 06.09.2022

**Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:**  
ČSN EN 60529:1993+A1:2001+A2:2014, ČSN EN 62208 ed. 2:2012 čl. 9.8

**Jiné údaje:**

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 221572 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.  
*(Pozn.: norma označená \* není v rozsahu akreditace)*

**Platnost certifikátu je omezena do:** 11.09.2025

12.09.2022

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček  
Vedoucí certifikačního orgánu



razítko



221572-01