

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod lisem 129/2, 171 02 Praha 8 - Troja

ZERTIFIKAT

Nr.: 1210241

Erzeugnis: Leergehäuse für Schaltgerätekombinationen

Typ: RNA, SNA

Nennwerte: IP 20, IK 05 pro RNA, IP 30, IK 06 pro SNA, innen Verwendung

Besteller: Tritón Pardubice, spol. s r. o.
Starý Mateřov 130, 530 02 Starý Mateřov, Tschechische Republik

Hersteller: Tritón Pardubice, spol. s r. o.
Starý Mateřov 130, 530 02 Starý Mateřov, Tschechische Republik

Handelsmarke:

Prüfungsergebnisse sind im Protokoll Nr.: 210667-01/01 vom: 23.04.2021

Der Prüfling wurde geprüft und entspricht:
ČSN EN 62208 ed.2:12

Weitere Daten:

Das Zertifikat wurde aufgrund der Erfüllung der Anforderungen des Zertifizierungsschemas „EZÚ Zertifikat“ und aufgrund des Vertrags Nr. 210667 zwischen dem Besteller und dem Elektrotechnischen Prüfinstitut ausgestellt.

Die Konformität des Produktes mit den genannten Normen und Vorschriften gewährleistet die Konformität des Produktes mit den Grundanforderungen der Regierungsverordnung Nr. 118/2016 Sb. (2014/35/EU) in gültiger Fassung und das Zertifikat kann als Unterlage für die EU-Konformitätserklärung gem. Gesetz Nr. 90/2016 Sgl. über die Beurteilung der Konformität der festgelegten Produkte bei deren Lieferung auf den Markt, in gültiger Fassung, verwendet werden.

Das Zertifikat bleibt in Gültigkeit bis: 18.05.2024

19.05.2021

Prag, am

Mgr. Miroslav Sedláček
Leiter des Zertifizierungsorgans



L.S.



210667-01