



Czech

BAUMUSTERZERTIFIKAT

Registriernummer 13.268.298

erteilt für den nachfolgend genannten Hersteller:

Tritón Pardubice, spol. s r. o.

č.p. 130

530 02 Starý Mateřov

Id.-Nr.: 60110422

für das Produkt:

Name: **Wandverteiler**
Typenbezeichnung: **RUA**
Modifikation: Siehe die Anlage
Fertigungsstätte: Tritón Pardubice spol. s r. o., Starý Mateřov 130

bei dem die Zertifizierung nach dem Zertifizierungsschema SCH3 – basierend auf der Norm ISO/IEC 17067, Schema 3 im Einklang mit dem Zertifizierungssystem vom TÜV SÜD Czech durchgeführt wurde und deren Ergebnisse im Bewertungsbericht mit der Registriernummer 13.268.349 vom 22.02.2021 aufgeführt sind.

Der oben genannte Produkttyp erfüllt die anwendbaren Anforderungen folgender Vorschriften/normativer Dokumente, auf deren Grundlage er bewertet wurde:

ČSN EN 62208 ed.2:2012 (EN 62208:2011)

Dieses Zertifikat ist bis zum **05.03.2026** gültig

Die Einzelheiten und Gültigkeitsbedingungen sind in der Anlage zu diesem Zertifikat aufgeführt, welche zum festen Bestandteil des Zertifikats gehört und 1 Seite umfasst.

Dieses Zertifikat wird auf Basis der freiwilligen Zertifizierung erteilt und ersetzt nicht die Ausgabe durch eine autorisierte oder notifizierte Stelle.

Prag, 05.03.2021



Leiter der Zertifizierungsstelle

1. Das Produktmuster wurde am 30.06.2020 zur Bewertung und Zertifizierung angemeldet.
2. Das Zertifikat wurde aufgrund der Unterlagen des Auftraggebers ausgestellt:
 - Zertifizierungsantrag vom 30.06.2020
3. Beim Produkthersteller wurde die Bewertung der werkseigenen Produktionskontrolle durchgeführt, diese wurde auf die weitere Produktkonformität entsprechend den Zertifizierungsanforderungen ausgerichtet.
4. Ausführliche technische Angaben, durch welche der Produkttyp charakterisiert wird:

Modifikation RUA	Höhe [mm]	Breite [mm]	Tiefe [mm]	Gewicht [kg]
06-AS4	370	600	395	14,2
09-AS4	500	600	395	17,3
12-AS4	635	600	395	20,3
15-AS4	770	600	395	22,0
18-AS4	900	600	395	26,6
06-AS5	370	600	495	16,1
09-AS5	500	600	495	19,5
12-AS5	635	600	495	21,7
15-AS5	770	600	495	26,0
18-AS5	900	600	495	29,1
06-AS6	370	600	595	18,9
09-AS6	500	600	595	21,3
12-AS6	635	600	595	26,0
15-AS6	770	600	595	28,5

Bedeckung - IP30
Nutzlast - 30 kg



5. Liste der wichtigen Teile der technischen Dokumentation:
 - Ist im Bewertungsbericht mit der Nr. 13.268.349 vom 22.02.2021 zu entnehmen.
6. Gültigkeitsbedingungen
 - Das Zertifikat ist nur für dessen Inhaber und für die in diesem aufgeführten Produkte und Fertigungsstätten gültig.
 - Die Übertragung des Zertifikates vom Inhaber auf Dritte sowie dessen Verwendung durch Dritte ist unzulässig.
 - Jede Produktänderung gegenüber der zertifizierten Ausführung ist unverzüglich dem TÜV SÜD Czech mitzuteilen. Durch diesen Umstand kann die weitere Gültigkeit des Zertifikates in Abhängigkeit von einer zusätzlichen Konformitätsbewertung bedingt werden.
 - Die Aufsicht über die ordnungsgemäße Funktion des Produktmanagementsystems des Herstellers erfolgt vom TÜV SÜD Czech aufgrund des abgeschlossenen Vertrages über die Kontrolltätigkeit innerhalb einer Frist von 1x jährlich ausgeübt.
 - Dieses Zertifikat kann auf Antrag erneuert werden.
 - Dieses Zertifikat darf nur im Ganzen kopiert werden, einschließlich aller Anlagen.
 - Zu diesem Zertifikat wurde keine Berechtigung begründet, die Prüfmärke TÜV SÜD Czech zu verwenden.
 - Der Inhaber des Zertifikats verpflichtet sich, sämtliche eventuellen Beanstandungen in Bezug auf die Konformität der Produkte mit den Anforderungen der Vorschriften und Normen festzuhalten und diese Aufzeichnungen der Zertifizierungsstelle TÜV SÜD Czech zur Verfügung zu stellen.
 - Die nicht näher aufgeführten Einzelheiten (Werbung, Verwendung der Prüfmärke und Zertifikate) richten sich nach den Allgemeinen Bedingungen zur Produktzertifizierung in der gültigen Fassung.