



# BAUMUSTERZERTIFIKAT

**Registriernummer 12.747.831**

erteilt für den nachfolgend genannten Hersteller:

**Tritón Pardubice, spol. s r.o.**  
**č.p. 130**  
**CZ - 530 02 Starý Mateřov**  
**Id.-Nr.: 60110422**

für das Produkt:

Name: **19 " Zerlegbarer Wandschrank**  
 Typenbezeichnung: **RXA**  
 Modifikation: in der Anlage  
 Fertigungsstätte: Tritón Pardubice, spol. s r.o.,  
 č.p. 130, CZ - 530 02 Starý Mateřov

bei dem die Zertifizierung nach dem Zertifizierungsschema SCH3 – basierend auf der Norm ISO/IEC 17067, Schema 3 im Einklang mit dem Zertifizierungssystem vom TÜV SÜD Czech durchgeführt wurde und deren Ergebnisse im Bewertungsbericht mit der Registriernummer 12.958.894 vom 10.01.2020 aufgeführt sind.

Der oben genannte Produkttyp erfüllt die anwendbaren Anforderungen folgender Vorschriften/normativer Dokumente, auf deren Grundlage er bewertet wurde:

**ČSN EN 62208 ed.2:2012 (EN 62208:2011)**

Dieses Zertifikat ist bis zum **25.05.2025** gültig

Die Einzelheiten und Gültigkeitsbedingungen sind in der Anlage zu diesem Zertifikat aufgeführt, welche zum festen Bestandteil des Zertifikats gehört und 1 Seite umfasst.

Dieses Zertifikat wird auf Basis der freiwilligen Zertifizierung erteilt und ersetzt nicht die Ausgabe durch eine autorisierte oder notifizierte Stelle.

Prag, 25.05.2020



  
 Leiter der Zertifizierungsstelle

1. Das Produktmuster wurde am 07.11.2019 zur Bewertung und Zertifizierung angemeldet.
2. Das Zertifikat wurde aufgrund der Unterlagen des Auftraggebers ausgestellt:
  - Zertifizierungsantrag vom 07.11.2019.
3. Beim Produkthersteller wurde die Bewertung der werkseigenen Produktionskontrolle durchgeführt, diese wurde auf die weitere Produktkonformität entsprechend den Zertifizierungsanforderungen ausgerichtet.
4. Ausführliche technische Angaben, durch welche der Produkttyp/das Produktmuster charakterisiert wird:

Modification	Dimensionen [mm]			Empfohlene Maximallast [kg]	IP
	Höhe	Breite	Tiefe		
<b>RXA-04-AS4-CAX-A1</b>	<b>230</b>	<b>550</b>	<b>400</b>	<b>25</b>	<b>30</b>
<b>RXA-06-AS4-CAX-A1</b>	<b>320</b>				
<b>RXA-09-AS4-CAX-A1</b>	<b>463</b>				
<b>RXA-12-AS4-CAX-A1</b>	<b>580</b>				

5. Liste der wichtigen Teile der technischen Dokumentation:
  - Ist im Bewertungsbericht Nr. 12.958.894 vom 10.01.2020 zu entnehmen.
6. Gültigkeitsbedingungen
  - Das Zertifikat ist nur für dessen Inhaber und für die in diesem aufgeführten Produkte und Fertigungsstätten gültig.
  - Die Übertragung des Zertifikates vom Inhaber auf Dritte sowie dessen Verwendung durch Dritte ist unzulässig.
  - Jede Produktänderung gegenüber der zertifizierten Ausführung ist unverzüglich dem TÜV SÜD Czech mitzuteilen. Durch diesen Umstand kann die weitere Gültigkeit des Zertifikates in Abhängigkeit von einer zusätzlichen Konformitätsbewertung bedingt werden.
  - Die Aufsicht über die ordnungsgemäße Funktion des Produktmanagementsystems des Herstellers erfolgt vom TÜV SÜD Czech aufgrund des abgeschlossenen Vertrages über die Kontrolltätigkeit innerhalb einer Frist von 1x jährlich.
  - Dieses Zertifikat kann auf Antrag erneuert werden.
  - Dieses Zertifikat darf nur im Ganzen kopiert werden, einschließlich aller Anlagen.
  - Zu diesem Zertifikat wurde keine Berechtigung begründet, die Prüfmarke TÜV SÜD Czech zu verwenden.
  - Der Inhaber des Zertifikats verpflichtet sich, sämtliche eventuellen Beanstandungen in Bezug auf die Konformität der Produkte mit den Anforderungen der Vorschriften und Normen festzuhalten und diese Aufzeichnungen der Zertifizierungsstelle TÜV SÜD Czech zur Verfügung zu stellen.
  - Die nicht näher aufgeführten Einzelheiten (Werbung, Verwendung der Prüfmarke und Zertifikate) richten sich nach den Allgemeinen Bedingungen zur Produktzertifizierung in der gültigen Fassung.

